ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Α/Α Πράξης: 355325
Ημ/νία έκδοσης πράξης: 02/02/2022
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΥΡΟΤΗΤΑΣ:
https://apps.tee.gr/adelapublic/faces/validateDocument.jsp

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΓΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΛΕΠΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
2. ΓΙΑ ΟΔΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΠΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΛΕΠΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Η/Μ ΣΧΕΔΙΑ
3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΚΤΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ 7Οφ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
4. ΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΤΝΑΝΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
5. ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΚΟΤΙΕΣ, ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΕΣ κ.λπ. ΒΛΕΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ










ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
100x200

Υπομνηματισμός Περιφερειάρχου & Ενέργειας

## ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

### 1. ΥΛΙΚΑ

| | | |
|---|---|---|
| ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ | C25/30 | ΓΕΝΙΚΩΣ |
| | C12/15 | ΓΙΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
| ΧΑΛΥΒΑΣ | B500C | ΓΕΝΙΚΩΣ |
| | B500A | ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ |
| ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΙΑ | C16 | |

### 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ΕΤΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- ΕΤΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ
- ΕΤΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 5 ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ 2003)
- ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : 45mm

### 3. ΦΟΡΤΙΑ

| | | |
|---|---|---|
| ΒΑΡΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | 25.00 | KN/m³ |
| ΒΑΡΟΣ ΓΑΙΩΝ | 18.00 | –"– |
| ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ | 2.50 | KN/m² |
| ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΕΔΩΝ – ΣΤΕΓΗΣ | 1.50 | –"– |
| ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ | 1.80 | –"– |
| ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 10 εκ. | 2.10 | –"– |
| ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 20 εκ. | 3.60 | –"– |
| ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 30 εκ. | 5.00 | –"– |
| ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΓΕΝΙΚΩΣ | 3.00 | –"– |
| ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝ | 3.50 | –"– |
| ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΞΩΣΤΩΝ | 5.00 | –"– |
| ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΕΜΟΥ | Vref. = 27 m/sec | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΧΙΟΝΙΟΥ | Sk = 1,023 KN/m2 | |

### 4. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

| | |
|---|---|
| ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ | : I, α=0.16 |
| ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ | : Σ3, γ=1.20 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | : Β (T1=0.15, T2=0.6) |
| ΣΤΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | : βο=2.50 |
| ΣΤΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ | : Θ=1.00 |
| ΣΤΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ | : n=1.00 |
| ΣΤΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ | |
| ΓΙΑ Φ.Ο. ΑΠΟ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ | : q=3.50 |

### 5. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ : 250 kPa

### 6. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

| | |
|---|---|
| ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ<br>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ<br>ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ<br>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΕΡΓΟ | ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ |
| ΘΕΣΗ | ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Ε. ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ<br>ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |
| ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΚΑΤΟΨΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΖΕΥΚΤΩΝ ΣΤΕΓΗΣ |
| ΚΩΔ. ΣΧΕΔΙΟΥ | ΣΤ4 |
| ΚΛΙΜ. | 1:50 & 1:10 |

**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 25 - 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 215 2154808
ΑΦΜ: 997006805 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΓΕΜΗ: 143108245000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΤΟΠΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ 25, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλ: 6973593943 +2651077271

STEELSTATIC.GR

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.: 115523
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ 25, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΚ 45332
ΤΗΛ.: 6973593943 - ΑΦΜ: 079818451 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

AIKATERINI ALYMARA
Digitally signed by AIKATERINI ALYMARA
Date: 2022.01.20 13:46:09 +02'00'

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

GEORGIOS NAOUM
Digitally signed by GEORGIOS NAOUM
Date: 2022.01.20 13:46:34 +02'00'

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ