ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΔΑ Πρωτ/ος: 395325
Ημερ/νία λήψης αρχείου: 02/02/2022
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ:
https://apps.tee.gr/adeletes/Form/search/DocFile

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΓΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΛΕΠΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
2. ΓΙΑ ΟΔΕΤΕΣΕΙΣ, ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΠΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΛΕΠΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Η/Μ ΣΧΕΔΙΑ
3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΚΤΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ 70Φ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
4. ΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΤΝΑΝΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
5. ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΚΟΤΙΕΣ, ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΕΣ κ.λπ. ΒΛΕΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
ΚΛ 1:20







ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΓΚΤΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΤΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. ΤΛΙΚΑ

ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ	C25/30	ΓΕΝΙΚΟΣ
	C12/15	ΓΙΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ	B500C	ΓΕΝΙΚΟΣ
	B500A	ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΑΛΕΙΑ	C16	

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ΕΤΡΟΚΟΔΙΚΑΣ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- ΕΤΡΟΚΟΔΙΚΑΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ
- ΕΤΡΟΚΟΔΙΚΑΣ 5 ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΑΛΕΙΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ 2003)
- ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ & ΤΠΟΣΤΑΛΜΑΤΩΝ : 45mm

3. ΦΟΡΤΙΑ

ΒΑΡΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	25.00 kN/m^3
ΒΑΡΟΣ ΓΑΙΩΝ	18.00 –"–
ΜΟΝΩΣΗ ΔΟΜΑΤΟΣ	2.50 kN/m^2
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΕΔΩΝ – ΣΤΕΓΗΣ	1.50 –"–
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ	1.80 –"–
ΟΠΟΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 10 εκ.	2.10 –"–
ΟΠΟΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 20 εκ.	3.60 –"–
ΟΠΟΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 30 εκ.	5.00 –"–
ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ	3.00 –"–
ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝ	3.50 –"–
ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΞΩΣΤΩΝ	5.00 –"–
ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΕΜΟΥ	Vref. = 27 m/sec
ΦΟΡΤΙΟ ΧΙΟΝΙΟΥ	Sk = 1,023 kN/m2

4. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	: I, α=0.16
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ	: Σ3, γ=1.20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	: B (T1=0.15, T2=0.6)
ΣΤΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	: δo=2.50
ΣΤΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ	: θ=1.00
ΣΤΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	: n=1.00
ΣΤΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ	
ΓΙΑ Φ.Ο. ΑΠΟ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ	: q=3.50

5. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ : 250 kPa
6. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ	ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ
ΘΕΣΗ	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Ε. ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΔΩΝΗΣ, Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΩΔ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΤ3
ΚΛΙΜ.	1:50 & 1:20

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 25 - 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 215 2154808
ΑΦΜ: 997008605 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΓΕΜΗ: 143108245000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΤΟΠΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
ΜΗΧΑΝΗ ΑΓΡΕΣΤΟΥ 25, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλ. 6973589943 -2651077271

STEELSTATIK GR

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. 118523
ΜΗΧΑΝΗ ΑΓΡΕΣΤΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΚ 45332
ΤΗΛ: 6973589943 - ΑΦΜ: 079418451 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
AIKATERINI ALYMARA Digitally signed by AIKATERINI ALYMARA Date: 2022.01.20 13:54:55 +02'00'	GEORGIOS NAOUM Digitally signed by GEORGIOS NAOUM Date: 2022.01.20 13:55:16 +02'00'
ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας